

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**ГУ МЧС России по Тюменской области**

**(наименование территориального органа МЧС России)**

**625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф. 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНДиПР по Нижнетавдинскому Муниципальному району ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР**

**ГУ МЧС России по Тюменской области**

(наименование органа государственного надзора)

**Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Сакко 21,  
тел. 8(34533)2-44-41**

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 7/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа».**

**МАОУ «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора Тюменского, Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору начальника ОНД и ПР Тюменского, Нижнетавдинского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Шалькова Константина Сергеевича № 7 от 04.09.2020года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

«08» сентября 2020г. с 08 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа.

«09» сентября 2020г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

Проведена внеплановая проверка:

Дознавателем ОНД и ПР по Нижнетавдинскому Муниципальному району ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Ивановой Людмилой Вячеславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа») по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира 11; с. Нижняя Тавда, ул. М.Горького, 1; с. Нижняя Тавда, ул. Новая, 50; с. Черепаново, ул. Советская, 12; п. Торгили, ул. Станционная, 8; с. Кускургуль, ул. М. Джалиля, 4; с. Новотроицкое, ул. Дзержинского, 24; п. Ключи, ул. Ленина, 5; с. Конченбург, ул. Новая, 8; с. Антипино, ул. Новопашина, 72; с. Андрушино, ул. Новая, 1; с. Киндер ул. Центральная, 28; п. Кунчур, ул. Лесная, 2; с. Мияссы, ул. Механизаторов, 6.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» Калайчиевой Сусанной Вахтанговной и Заведующим хозяйством МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» Исмаиловым Вадимом Юрьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	№ Препи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	5.	6.
<b>с. Нижняя Тавда, ул. Мира,11.</b>					
1	7/11	На первом этаже лестничной клетки эвакуационного выхода допускается высота горизонтальных участков в свету менее 2 м. (Начальная школа, эвакуационный выход под лестницей).	п.4 ст. 4 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Табл. 4* п. 6.27 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2021	
2	7/11	В основном здании школы, имеющем третью степень огнестойкости, деревянные межэтажные перекрытия, допускается одновременное пребывание более 350 учащихся.	.2 ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 1,2,3 НПБ 110-03, НПБ88-01, прил. А СП 5.13130.2009г. Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в тамбуре. Вход в начальную школу. - В нарушение п.4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения п.1.23* таблица 6*; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты таблица 6.13; п. 6.7.15.	01.06.2021	

**д. Киндер, ул. Центральная, 28.**

3	7/1/1	На внутренней эвакуационной лестнице со 2-го этажа отсутствует лестничная площадка.	п.4 ст. 4 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Табл. 4* п. 6.30*; п. 6.31* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.06.2021
---	-------	---	---	------------

**п. Кунчур, ул. Лесная, 2.**

4	7/1/1	При входе в столовую, почтовый этаж, допускается высота горизонтальных участков в свету менее 2 м.	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» *6.27	01.06.2021
5	7/1/1	Ограждение кровли находится в не исправном состоянии (частично сломано, деформировано).	п.24 (а) Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме»	01.06.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Нижнетавдинскому муниципальному району ОНД и ПР по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Иванова Людмила Вячеславовна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» 03 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НИЖНЕТАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ул.Мира 11, с.Нижняя Тавда,  
Тюменская область, 626020  
тел. 8(34533)2-34-66, факс 2-48-90  
E-mail: scola-ntavda@mail.ru

Начальнику ОНДиПР по Нижнетавдинскому  
муниципальному району ОНД по Тюменскому,  
Нижнетавдинскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
майору внутренней службы  
Д.П. Белову

14.10.2020 № 122/2020

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Сообщаю Вам об устранении нарушений по предписанию № 7/1/1 от  
09.09.2020г. следующее:

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры	Срок Устранения
1.	На первом этаже лестничной клетки эвакуационного выхода допускается высота горизонтальных участков в свету менее 2 м. (Начальная школа, эвакуационный выход под лестницей). (с.Нижняя Тавда, ул. Мира 11)	Заклучен договор № 021.20 от 14.10.2020г. по расчету риска.	До 14.11.2020г.
2.	В основном здании школы, имеющем третью степень огнестойкости, деревянные межэтажные перекрытия, допускается одновременное пребывание более 350		
3.	При входе в столовую, цокольный этаж, допускается высота горизонтальных участков в свету менее 2 м. (п. Кунчур, ул. Лесная 2)		
4.	На внутренней эвакуационной лестнице со 2-го этажа отсутствует лестничная площадка. (с. Киндер, ул. Центральная 28)	Подготовка документов для подачи в суд	
5.	Ограждение кровли находится в не исправном состоянии (частично сломано, деформировано). (п. Кунчур, ул. Лесная 2)	Заклучен договор № 12 от 12.10.2020г. по ремонту ограждения кровли на крыши здания филиала МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»- «СОШ п. Кунчур», расположенной по адресу п. Кунчур, ул. Лесная 2	До 25.10.2020г.

Директор школы



С.В. Калайчиева